



Seção de Licitações TRE-CE <licitacoestrece@gmail.com>

PE 26/2021 - USINAS SOLAR TAUÁ E IBIAPINA - SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

1 mensagem

Jedison Weslen <jedisonweslen@gmail.com>

25 de junho de 2021 22:16

Para: licitacoestrece@gmail.com, selic@tre-ce.jus.br

Cc: Jedison Weslen <jedisonweslen@gmail.com>

Jedison Weslen da Silva
CPF: 124.284.654-90

Prezados

No edital é dito que o inversor deve possuir tensão de saída de 220v trifásica, entendemos que podemos ofertar inversor com saída de 380v trifásica com fornecimento de transformador abaixador para 220v, atendendo assim ao requerido pelo TRE-CE. Está correto o nosso entendimento?



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
SERVICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - SAREN

DESPACHO

À SELIC,

Resposta ao questionamento de JEDISON WESLEN DA SILVA:

Em NENHUMA hipótese será aceito transformador abaixador ou elevador após o inversor. O inversor deverá ser trifásico e fornecer em sua saída tensão Fase-Neutro de 220V e tensão Fase-Fase de 380V.

Fortaleza, 30 de Junho de 2021.

Israel Franklin Dourado Carrah
SAREN